



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская д. 40, лит. А, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление по Фрунзенскому району
г. Санкт-Петербург, ул. Средняя д. 3, лит. А, тел (812) 712-87-48

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 42-1-42

г. Санкт-Петербург, ул. Средняя дом 3, лит. А, каб. №6
(место составления акта)

10 час. 00 мин., 26.02.2021
(время, дата составления акта)

На основании: распоряжения начальника управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 20 января 2021 года № 42-1-42;
(вид документа о проведении проверки суказанием егореквизитов)

проведена плановая выездная проверка нежилого помещения, расположенного по адресу: 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Пражская д.35, лит. А
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

местная администрация* внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа №72, юридический адрес: 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Пражская д.35, лит. А, ИНН:7816228242

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:


« 02 »	февраля	20 21	г. с	12	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	1ч.
« 08 »	февраля	20 21	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	1ч.
« 26 »	февраля	20 21	г. с	09	час.	00	мин. до	10	час.	00	мин.	Продолжительность	1ч.

Общая продолжительность проверки: «3» дня « 3 » часа
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Глава местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 – Танищева Ольга Гильмановна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«12» часов «00» минут «02» февраля 2021 г. 
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
-не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Байбикова Алина Рустамовна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование организации)

При проведении проверки присутствовали:

Глава местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 – Танищева Ольга Гильмановна;
Волкова Татьяна Михайловна – заместитель главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа №72 - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. ул. Пражская д.35, лит. А;

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: на ___ листах.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности:
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: предписание 42-1-42/1/1 от 26 февраля 2021.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля (в случае проведения проверки в рамках

Подписи лиц, проводивших проверку:

Байбикова Алина Рустамовна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 26 ” февраля 20 21 г.



(Подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), экземпляр акта со всеми приложениями получил (а):

Танищева Ольга Гильмановна – глава местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ” февраля 20 21 г.



(Подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)